



Olsztyn, dn. 19.01.2017r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW w Przedsiębiorstwie Budowlanym WITKA Sp. z o. o.”

Na podstawie działu VIII ust. 5 zapytania ofertowego, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące ww. postępowania.

Pytanie nr 1

Dziękuję za odpowiedź

Proszę zatem o odpowiedź czy jeżeli nie trzeba stosować monitoringu każdego modułu oraz nie trzeba optymalizować każdego modułu (praca każdego modułu oddzielnie) to czy Zamawiający zmieni zapis umowy w paragrafie 1 punkt 10.

"10. Ponadto zamontowane moduły będą wyposażone w:

- 1) w system optymalizacji mocy modułów polegający na uzyskaniu maksymalnej wydajności z każdego modułu oddzielnie,
- 2) w system monitoringu uzysków każdego modułu polegający na .monitorowaniu pracy i uzysków każdego modułu indywidualnie"

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w § 1 ust. 10 umowy

z:

"10. Ponadto zamontowane moduły będą wyposażone w:

- 1) w system optymalizacji mocy modułów polegający na uzyskaniu maksymalnej wydajności z każdego modułu oddzielnie,
- 2) w system monitoringu uzysków każdego modułu polegający na .monitorowaniu pracy i uzysków każdego modułu indywidualnie"

na:

„10. Wykonawca zapewni monitorowanie pracy i uzysków całej instalacji”.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część zapytania ofertowego i jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Zamawiający